



اترینه ها به جلو بر با پیچ و مهره ۱۶×۴۰ میلی متر گالوانیزه متصل گردد.
 نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد.
 ۲ عدد سوراخ به قطر ۶ جهت تخلیه آب باران در دو بازو پیش بینی گردد.
 جهت ناودانی متصل شده بروی تیو شیار به سمت تیر قرار گیرد.
 اندازه ها بر حسب سانتی متر است

تایید کنندگان (اعضاء کمیسیون فنی)	دفتر مهندسی و نظارت		 شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
هادی منصوریان	طراحی و ترسیم:	محسن زاده	
علی رضا قاسمی پور	کنترل:	علی رضا قاسمی پور	مشخصات فنی جالوپر
ابولحسن عرفی	تصویب:	ضامن	
محمد رضا محسن زاده	تاریخ:	۱۱/۰۳/۹۴	شماره استاندارد:
سید علیرضا یوسفی			