



اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.

نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد.

تایید کنندگان : (امضای کمیسیون فنی)	دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
هادی منصوریان	طراحی و ترسیم:	آشورنژاد - محسن زاده	
محمد رضا محسن زاده	کنترل:	احمد پرزگر	پایه مقره سنجاقی جهت جامپر شبکه ۲۰ کیلوولت
ابوالفضل فتح نیا	تصویب:	مهدی دادگر	
علی آشورنژاد	تاریخ:	۱۴۰۰م ۶/۲۹	شماره استاندارد:
	وبرایش:		