



نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد.

تایید کنندگان: (امضای کمیسیون فنی)	دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی	
هادی منصوریان	طراحی و ترسیم:	آشورنژاد - محسن زاده		
محمد رضا محسن زاده	کنترل:	احمد پوزگر	جهت مقره کناری	
ابوالفضل فتح نیا	تهیه:	مهدی دادگر		
علی آشورنژاد	تاریخ:	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	ویرایش:	شماره استاندارد: