



نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد.

(بجز قسمت رزوه شده که از جنس سرب می باشد)

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی		دفتر مهندسی و نظارت		تایید کنندگان (اعضا، کمیسیون فنی)
مشخصات فنی پایه مفره میخی سر تیر برای شبکه ۲۰ کیلوولت		نویسندگان:		هادی منصوریان
		کنترل:		علی رضا قاسمی پور
		تصویب:		ابوالحسن عرفی
		تاریخ:		محمد رضا محسن زاده
شماره اسناداره:		۹۴/۵/۱۱		سید طیرضا یوسفی