



اندازه m	شرح کالا	
2	لوله سیاه نمره ۴	1
0.9	میلگرد نمره ۱۶	2
0.5	ناودانی نمره ۶ یا ورق مشابه با ضخامت ۰.۵	3
0.3	میلگرد نمره ۱۰	4

توضیحات

۱- قطر خارجی لوله ۴ از ۴۵ میلیمتر بیشتر نباشد.

۲- ضخامت لوله ۴ از ۲/۵ میلیمتر کمتر نباشد.

۳- لازم است با پانچ نمودن محل وصل لوله و میلگرد به ناودانی جوشکاری از پشت ناودانی انجام گردد.

۴- نوع پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۸۵ میکرون میباشد.

۵- میلگردهای مصرفی می باید بدون عاج و ساده باشد.

تایید کنندگان (اعضا، کمیسیون فنی)		دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
هادی منصوریان				
علی رضا قاسمی پور		مهندس زاده	طراحی و ترسیم:	بارو چراغ ۲ متری
ابولحسن عرفی		علی رضا قاسمی پور	کنترل:	
محمد رضا محسن زاده		ضامن	تصویب:	
سید طاهر رضا یوسفی		۹۴۳۵/۱۱	تاریخ:	
				شماره استاندارد: