



| اندازه m | شرح کالا | |
|-------------|---|---|
| ۳ | لوله سیاه نمره ۴ | 1 |
| 1.5 | میلگرد نمره ۱۶ | 2 |
| 0.5 | ناودانی نمره ۶ یا ورق مشابه با ضخامت ۰.۵ | 3 |
| 0.5 | میلگرد نمره ۱۰ | 4 |

توضیحات

- ۱- قطر خارجی لوله ۴ از ۴۵ میلیمتر بیشتر نباشد.
- ۲- ضخامت لوله ۴ از ۲٫۵ میلیمتر کمتر نباشد.
- ۳- لازم است با پانچ نمودن محل وصل لوله و میلگرد به ناودانی جوشکاری از پشت ناودانی انجام گردد.
- ۴- نوع پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۸۵ میکرون میباشد.
- ۵- میلگردهای مصرفی می باید بدون عاج و ساده باشد.

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| دفتر مهندسی و نظارت | | شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی |  |
| تأیید کنندگان (اعضا، کمیسیون فنی) | طراحی و ترسیم: | | |
| هادی منصوریان | محسن زاده | <h1>بازو چراغ ۳ متری</h1> | |
| طی رضا قاسمی پور | طی رضا قاسمی پور | | |
| ابوالحسن عرفی | ضامن | | |
| محمد رضا محسن زاده | تاریخ: | | |
| سید علیرضا یوسفی | ۹۳/۵/۱۱ | | |
| | | شماره استاندارد: | |