



توضیحات :

- ۱- کلیه قطعات آلوانیزه گرم با ضخامت میانگین ۸۵ میکرون و در هیچ نقطه کمتر از ۷۰ نباشد.
- ۲- قبل و بعد از آلوانیزه باید پلیسه تمام لبه ها گرفته شود ، خصوصا مسیرهای عبور کابل .

	
بازو چراغ یک متری دو طرفه مخصوص پایه های فلزی	
عنوان شیبه: نماهای مختلف	شماره شیبه: ۱
تعداد شیبه: ۱	تاریخ ویرایش: ۹۹/۱۰/۹
کارگروه تدوین مشخصات فنی (بند 12W14)	
دفتر مهندسی و مطالعات شبکه	مهندس:  مسئول: 
تایید: 	