



توضیحات

- ۱- اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.
- ۲- ضخامت لوله از ۳٫۲ میلیمتر کمتر نباشد.
- ۳- میلگردهای مصرفی می باید عاج دار باشد.
- ۴- قطر خارجی لوله (یک اینچ) از ۳۳ میلیمتر کمتر نباشد.
- ۵- نوع پوشش گالوانیزه گرم با ضخامت حداقل ۸۵ میکرون میباشد.

تاییدکنندگان (اعضاء کمیسیون فنی) هادی منصوریان علی رضا قاسمی پور ابولحسن عرفی محمد رضا محسن زاده سید علیرضا یوسفی		دفتر مهندسی و نظارت طراحی و ترسیم: محسن زاده کنترل: علی رضا قاسمی پور تصویب: ضامن تاریخ: ۹۳/۵/۱۱		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی لوله نگهدارنده کابل سر درب ۲ متری روستایی شماره استاندارد:
--	--	---	--	---