



نوع پوشش گالوانیزه گرم به ضخامت ۸۵ میکرون میباشد.
اندازه ها بر حسب میلیمتر می باشد.
سه عدد میلگرد نمره ۱۲ با زاویه ۱۲۰ درجه نسبت به هم اجرا گردد.

تاییدکنندگان (اعضاء کمیسیون فنی)		دفتر مهندسی و نظارت		شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی	
هادی منصوریان	علی رضا قاسمی پور	محسن زاده	طراحی و ترسیم:		
ابولحسن عرفی	محمد رضا محسن زاده	علی رضا قاسمی پور	کنترل:	لوله نگهدارنده گابلی سبز دوپ همراه متفرقی روستایی	
سید علیرضا یوسفی		ضامن	نصوب:		
		۹۳۸۵۱۱	تاریخ	شماره استاندارد:	